

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	4,12	3,68	0,41	0,02	1	1				1				0,44	0,99	
	01:00	3,80	3,44	0,36	0,00	1	1								0,44	0,99	
	02:00	3,54	3,23	0,30	0,00	1	1								0,44	0,99	
	03:00	3,36	3,06	0,30	0,00	1	1								0,44	0,99	
	04:00	3,30	3,03	0,27	0,00	1	1								0,44	0,99	
	05:00	3,18	2,96	0,22	0,00	1	1								0,44	0,99	
	06:00	3,14	2,91	0,23	0,00	1	1								0,44	0,99	
	07:00	3,37	3,18	0,18	0,01	1	1								0,44	0,99	
	08:00	3,80	3,68	0,13	0,00	1	1								0,44	0,99	
	09:00	4,09	3,96	0,13	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	10:00	4,43	4,23	0,20	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	11:00	4,70	4,52	0,17	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	12:00	4,83	4,61	0,22	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	13:00	5,04	4,88	0,16	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	14:00	5,01	4,95	0,06	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	15:00	5,03	5,02	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	16:00	5,02	5,02	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	17:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	18:00	4,97	4,97	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	19:00	5,14	5,13	0,00	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	5,14	5,13	0,01	0,00	1	1	1						1		0,44	0,99
	21:00	5,36	5,36	0,00	0,00	1	1	1						1		0,44	0,99
	22:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1	1		1				1		0,44	0,99
	23:00	4,81	4,81	0,00	0,00	1	1	1		1				1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης