

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 9/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	5,48	4,70	0,76	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	5,12	4,38	0,72	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,64	3,84	0,78	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	03:00	4,41	3,61	0,78	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	4,29	3,50	0,77	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	4,16	3,28	0,86	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	4,11	3,18	0,92	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	4,25	3,44	0,80	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,67	3,80	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	4,96	4,12	0,84	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,37	4,49	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	5,69	4,78	0,91	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	6,00	5,11	0,90	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	6,17	4,87	0,93	0,37	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,24	4,89	0,95	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	6,15	4,87	0,88	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	6,06	4,81	0,85	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	6,03	4,79	0,84	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	6,15	4,87	0,88	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	6,16	4,90	0,86	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,47	4,89	0,89	0,69	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,74	5,20	0,94	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	6,50	5,17	0,83	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	23:00	6,22	5,03	0,79	0,40	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης