

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/9/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	3,37	2,49	0,87	0,01			1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	3,07	2,10	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99	
	02:00	2,90	1,92	0,96	0,01						1		1		0,99	0,99	
	03:00	2,75	1,83	0,91	0,00						1		1		0,98	0,98	
	04:00	2,73	1,89	0,83	0,01						1		1		0,99	0,98	
	05:00	2,71	2,07	0,63	0,01						1		1		0,99	0,99	
	06:00	2,73	2,31	0,41	0,01						1		1		0,99	0,99	
	07:00	2,97	2,59	0,37	0,01						1		1		0,99	0,99	
	08:00	3,40	3,02	0,37	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
	09:00	3,63	3,25	0,37	0,01			1						1		0,99	0,99
	10:00	3,78	3,40	0,38	0,01			1					1		0,99	0,99	
	11:00	3,91	3,54	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99	
	12:00	3,95	3,57	0,37	0,00			1					1		0,99	0,99	
	13:00	4,13	3,74	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99	
	14:00	4,18	3,79	0,38	0,01			1			1		1		0,99	0,99	
	15:00	3,91	3,53	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
	16:00	3,73	3,35	0,37	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
	17:00	3,80	3,41	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99	
	18:00	3,99	3,61	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
	19:00	4,28	3,90	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
	20:00	4,70	4,32	0,37	0,01			1			1	1	1		0,99	0,99	
	21:00	4,40	4,02	0,37	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99	
	22:00	3,99	3,61	0,37	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99	
	23:00	3,69	3,33	0,35	0,00	1		1					1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης