

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,71	3,61	0,10	1					0,95	0,95	
	01:00	3,53	3,45	0,08	1					0,95	0,95	
	02:00	3,47	3,42	0,05	1					0,95	0,95	
	03:00	3,41	3,16	0,25	1					0,95	0,95	
	04:00	3,36	2,91	0,46	1					0,95	0,95	
	05:00	3,46	2,54	0,92	1					0,95	0,95	
	06:00	3,85	2,92	0,93	1					0,95	0,95	
	07:00	4,34	3,41	0,93	1					0,95	0,95	
	08:00	4,34	3,46	0,88	1					0,95	0,95	
	09:00	3,98	3,49	0,50	1					0,95	0,95	
	10:00	3,77	3,01	0,76	1					0,95	0,95	
	11:00	3,76	2,82	0,94	1					0,95	0,95	
	12:00	3,83	2,90	0,93	1					0,95	0,95	
	13:00	3,84	2,96	0,88	1					0,95	0,95	
	14:00	3,71	2,93	0,79	1					0,95	0,95	
	15:00	3,66	2,98	0,68	1					0,95	0,95	
	16:00	3,79	3,06	0,72	1					0,95	0,95	
	17:00	4,14	3,38	0,76	1					0,95	0,95	
	18:00	4,51	3,80	0,71	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,96	4,31	0,65	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,82	4,22	0,60	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,82	0,68	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,11	3,36	0,75	1						0,95	0,95
	23:00	3,74	3,04	0,70	1						0,95	0,95

Στις 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης