

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,35	3,31	0,04	1					0,95	0,95
	01:00	3,23	3,17	0,06	1					0,95	0,95
	02:00	3,18	3,16	0,02	1					0,95	0,95
	03:00	3,14	3,05	0,10	1					0,95	0,95
	04:00	3,10	3,00	0,10	1					0,90	0,90
	05:00	3,17	3,02	0,15	1					0,88	0,88
	06:00	3,40	3,23	0,17	1					0,92	0,92
	07:00	3,65	3,63	0,02	1	1				0,13	0,08
	08:00	3,87	3,75	0,12	1					0,68	0,74
	09:00	3,74	3,70	0,04	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,54	3,52	0,02	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	3,34	0,06	1					0,95	0,95
	12:00	3,38	3,29	0,09	1					0,95	0,95
	13:00	3,48	3,20	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,43	3,15	0,28	1					0,95	0,95
	15:00	3,43	3,04	0,39	1					0,95	0,95
	16:00	3,47	3,00	0,47	1					0,95	0,95
	17:00	3,74	3,34	0,40	1					0,95	0,95
	18:00	4,15	3,79	0,35	1					0,95	0,95
	19:00	4,53	4,20	0,33	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,34	3,95	0,39	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,14	3,64	0,50	1					0,95	0,95
	22:00	3,83	3,28	0,55	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	3,11	0,48	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 7:00 με 8:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης