

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025			00:00	80,83	75,06	5,37	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
			01:00	75,58	69,58	5,59	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			02:00	71,57	65,79	5,37	0,40		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			03:00	69,20	62,91	5,89	0,41		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			04:00	68,43	58,21	9,82	0,40		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			05:00	69,24	57,83	11,05	0,37		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			06:00	70,58	59,93	10,59	0,06		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
			07:00	78,46	67,94	10,32	0,20	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
			08:00	85,15	74,44	10,37	0,34	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
			09:00	90,91	80,40	10,25	0,26	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
			10:00	91,17	79,17	11,60	0,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
			11:00	88,90	76,68	11,76	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			12:00	92,21	79,10	12,54	0,57		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			13:00	94,90	82,05	12,17	0,67		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			14:00	94,29	84,08	9,45	0,76		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			15:00	90,54	81,26	8,49	0,79		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			16:00	90,11	80,68	8,64	0,79		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			17:00	96,84	86,48	9,58	0,78		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			18:00	101,76	91,18	9,84	0,75		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			19:00	101,50	91,91	8,88	0,71		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			20:00	99,29	90,31	8,35	0,62		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			21:00	96,01	85,75	9,72	0,54		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			22:00	90,13	79,74	9,94	0,45		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			23:00	85,36	74,95	10,00	0,41		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Τα διαστήματα 10:45 με 11:25 και 15:45 με 16:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης