

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	79,51	69,60	9,72	0,19		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,07	16,10
	01:00	74,71	65,60	8,70	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	70,62	60,28	9,94	0,40		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	67,35	57,91	9,02	0,42		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	04:00	65,85	57,28	8,13	0,43		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	05:00	65,82	56,54	8,87	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	06:00	67,10	57,86	8,84	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	07:00	70,76	61,96	8,39	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	78,43	71,04	6,99	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	87,42	81,20	5,81	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	89,39	83,57	5,41	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	88,72	83,39	4,92	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	90,49	86,46	3,73	0,30		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	93,65	88,47	5,00	0,18		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	93,56	88,30	4,73	0,53		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	92,19	87,91	3,66	0,61		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	93,40	89,17	3,71	0,51		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	97,11	92,76	3,77	0,58		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	102,78	98,32	3,95	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	103,30	98,89	4,03	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	101,06	96,46	4,19	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	97,55	92,92	4,22	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	90,53	87,39	2,83	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	85,10	82,70	2,22	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 07:00 με 08:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης