

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	67,98	57,91	10,07	0,00	1	1	1		1	1								1	1	1	1	16,09	16,10	
	01:00	63,64	55,61	7,97	0,05	1	1	1		1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,28	51,82	8,38	0,09	1	1	1		1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	58,15	50,33	7,78	0,03	1	1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	57,09	50,53	6,40	0,16	1	1	1		1	1								1	1	1		16,01	15,63	
	05:00	58,09	51,97	6,06	0,05	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,06	16,10	
	06:00	59,86	53,17	6,69	0,00	1	1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	64,00	57,75	6,25	0,00	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	69,51	63,36	6,14	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	79,58	72,79	6,71	0,07	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	80,01	73,22	6,59	0,19	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	80,35	73,86	6,16	0,33	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	81,93	75,63	6,15	0,15	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,50	79,67	4,71	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	85,48	80,38	4,98	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	83,54	78,63	4,83	0,09	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	84,80	79,88	4,78	0,13	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	86,57	81,91	4,64	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,85	87,85	4,96	0,04	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	94,75	89,25	5,30	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	94,71	88,27	6,23	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	89,35	82,22	6,92	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	83,01	75,45	7,50	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	77,83	72,21	5,55	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:35 με 08:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 17:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης