

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	67,20	64,26	2,84	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,48	15,48		
	01:00	63,61	60,53	3,06	0,02	1	1	1	1	1	1								1		1	1	14,82	14,82		
	02:00	59,89	56,28	3,45	0,16		1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,29	15,29		
	03:00	57,91	54,69	3,21	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,72	15,13		
	04:00	57,20	54,90	2,29	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,53	14,42		
	05:00	58,03	56,07	1,95	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,24	15,25		
	06:00	61,38	59,42	1,90	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,93	14,93		
	07:00	68,04	65,86	2,12	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,99	16,10		
	08:00	75,00	72,63	2,30	0,06	1	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	80,07	79,64	0,34	0,09	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,82	80,24	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	80,34	79,87	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	12:00	82,09	81,19	0,69	0,21	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	84,86	83,67	0,88	0,30	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	83,47	81,83	1,29	0,35	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	80,21	78,45	1,37	0,39	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	83,35	80,34	2,66	0,35	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	87,24	83,52	3,43	0,29	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	91,14	86,57	4,26	0,30	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	90,77	86,74	3,83	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	90,07	86,64	3,19	0,24	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	84,02	81,94	1,87	0,21	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	76,68	75,27	1,24	0,17	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	72,92	70,20	2,48	0,25	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης