

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	61,47	51,59	9,62	0,26	1	1		1	1	1								1	1		1	14,89	14,89
	01:00	57,62	47,35	9,89	0,38	1	1		1	1	1								1	1		1	14,11	14,11
	02:00	54,88	45,07	9,48	0,32		1		1	1	1								1	1		1	14,88	14,88
	03:00	52,74	42,84	9,58	0,33		1		1	1	1								1	1		1	13,13	13,13
	04:00	51,97	42,56	9,17	0,24		1		1	1	1								1	1		1	12,61	12,61
	05:00	53,64	44,11	9,37	0,16		1		1	1	1								1	1		1	13,83	13,83
	06:00	57,63	48,88	8,59	0,17		1		1	1	1								1	1		1	15,93	16,10
	07:00	63,60	56,79	6,50	0,31	1	1		1	1	1								1	1		1	15,93	16,10
	08:00	68,64	61,03	7,24	0,37	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	09:00	72,67	63,15	9,12	0,40	1	1		1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	10:00	72,58	63,07	9,11	0,40	1	1		1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	71,99	61,38	10,22	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	72,90	63,16	9,33	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	74,85	63,98	10,48	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	74,39	64,24	9,77	0,37		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	72,52	62,74	9,58	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	73,26	63,30	9,74	0,23		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	78,23	67,87	10,30	0,07		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	82,80	72,32	10,37	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	85,03	74,91	9,88	0,24	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	84,67	74,57	9,67	0,43	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	79,13	69,76	8,95	0,41	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	72,23	63,70	8,28	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,07	16,10
	23:00	66,64	58,91	7,43	0,31		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,78	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης