

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Σ	Ρ	Ε	Π	Ε	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)																				
	00:00	93,50	85,39	8,11	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	88,71	81,37	7,33	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	84,40	78,53	5,87	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	81,40	75,88	5,51	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	79,50	74,32	5,17	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	77,02	71,15	5,86	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,98	15,98	
	06:00	76,05	70,29	5,76	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,95	15,95	
	07:00	81,26	76,79	4,46	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	89,84	84,86	4,97	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	93,77	89,42	4,34	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	95,58	92,22	3,35	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	95,26	92,45	2,80	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	97,15	92,72	4,22	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	99,97	94,62	5,14	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	101,05	94,60	6,24	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	100,62	93,73	6,68	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	101,98	95,23	6,54	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	106,24	99,35	6,68	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	111,87	105,00	6,86	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	111,32	104,06	7,25	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	110,07	103,68	6,38	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	108,40	101,25	7,15	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
22:00	104,31	96,80	7,50	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
23:00	100,62	95,19	5,43	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης