

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
	00:00	93,90	89,38	4,52	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	01:00	88,09	83,86	4,22	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	02:00	83,20	79,46	3,73	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	03:00	79,40	75,69	3,71	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	04:00	76,99	72,63	4,36	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	05:00	76,39	72,26	4,13	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	06:00	77,18	73,72	3,46	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	07:00	84,30	81,11	3,18	0,01	1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	08:00	92,68	89,47	3,20	0,01	1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	09:00	98,61	95,45	3,15	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	10:00	96,18	93,06	3,11	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2			1	1	1	16,05	16,10	
	11:00	100,61	97,84	2,76	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3			1	1	1	16,05	16,10	
	12:00	102,76	100,49	2,06	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	13:00	106,70	105,51	0,99	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	16,05	16,10
	14:00	108,37	107,60	0,55	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	16,05	16,10
	15:00	107,02	106,23	0,58	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	16,05	16,10
	16:00	105,16	103,73	1,22	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	16,05	16,10
	17:00	98,05	96,64	1,40	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	16,05	16,10
	18:00	114,34	114,08	0,25	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	19:00	115,85	115,76	0,08	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	20:00	112,71	112,64	0,06	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	21:00	107,80	107,75	0,04	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
22:00	100,34	100,31	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
23:00	95,06	95,02	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 10:00 και στις 16:50 λόγω βλάβης του Α/Σ 34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης