

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,75	31,82	9,93	0,01			1	1	1	1									1			11,49	11,45	
	01:00	39,53	28,98	10,55	0,01				1	1	1									1			13,52	13,84	
	02:00	37,68	28,17	9,50	0,01				1	1	1	1								1			12,80	12,83	
	03:00	37,06	29,70	7,36	0,01				1	1	1									1			12,24	12,21	
	04:00	37,26	30,11	7,14	0,01				1	1	1									1			12,40	12,40	
	05:00	39,15	33,22	5,92	0,01				1	1	1	1								1			13,59	13,70	
	06:00	44,15	37,32	6,82	0,01		1		1	1	1	1								1			14,52	14,52	
	07:00	50,30	40,78	9,35	0,16		1		1	1	1	1								1			16,09	16,10	
	08:00	52,08	43,94	8,05	0,09		1		1	1	1	1								1		1	16,05	16,10	
	09:00	50,83	41,78	8,98	0,07		1		1	1	1	1								1		1	16,01	16,10	
	10:00	50,79	44,74	5,84	0,21		1		1	1	1	1								1		1	15,19	16,10	
	11:00	52,78	47,84	4,73	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	13,95	13,95	
	12:00	52,50	47,98	4,30	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	12,38	12,62	
	13:00	54,40	50,84	3,37	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	14,19	14,52	
	14:00	52,07	49,78	2,09	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	12,15	12,19	
	15:00	49,15	47,07	1,87	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	9,17	9,27	
	16:00	50,03	47,97	1,86	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	9,80	10,15	
	17:00	55,53	54,69	0,84	0,01		1	1	1	1	1	1								1		1	14,02	15,65	
	18:00	61,81	61,34	0,46	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	14,36	14,36
	19:00	66,51	66,15	0,35	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	20:00	64,27	63,62	0,65	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,73	16,10
	21:00	58,74	57,84	0,90	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	12,37	12,37
	22:00	51,94	51,00	0,94	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1			11,44	13,28
	23:00	46,66	45,66	0,99	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1			8,61	8,61

Στο διάστημα από τις 08:40 έως και τις 10:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης