

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Ρ	Ο	Ε	Σ	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025						00:00	74,19	74,17	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
						01:00	71,59	71,51	0,07	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
						02:00	67,90	67,78	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	15,97	16,10
						03:00	64,92	64,78	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	14,35	13,88
						04:00	63,63	63,48	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	13,41	13,41
						05:00	63,30	63,12	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	13,12	13,12
						06:00	65,74	65,69	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	14,83	14,70
						07:00	70,56	70,55	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
						08:00	75,37	75,36	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						09:00	78,46	78,45	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						10:00	81,40	81,39	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						11:00	83,55	83,50	0,00	0,05	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						12:00	84,93	84,71	0,01	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						13:00	86,99	86,70	0,08	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						14:00	86,24	85,84	0,20	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						15:00	85,25	84,85	0,20	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						16:00	85,68	85,14	0,37	0,17	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	15,50	15,50
						17:00	84,62	84,41	0,21	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						18:00	86,44	86,23	0,20	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						19:00	85,71	85,61	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						20:00	84,48	84,32	0,15	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						21:00	83,41	83,29	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						22:00	77,51	77,44	0,07	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
						23:00	71,54	71,44	0,09	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:35 - 10:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Από τις 16:15 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης