

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	70,21	66,18	3,57	0,47		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		15,68	16,10	
	01:00	66,36	62,12	3,80	0,45		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	02:00	63,28	60,26	2,84	0,18		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	61,57	59,66	1,77	0,14		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	60,33	58,20	1,96	0,17		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	61,14	58,15	2,82	0,18		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	62,69	60,10	2,45	0,14		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	67,87	66,00	1,60	0,28	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	15,96	
	08:00	72,93	71,32	1,34	0,28	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	77,70	74,80	2,58	0,32	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	79,21	75,22	3,46	0,53	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	78,75	75,33	2,92	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	79,53	75,63	3,47	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10	
	13:00	80,88	76,07	4,31	0,50	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	79,22	74,17	4,28	0,77	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	76,80	69,66	6,56	0,58	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	15,76	
	16:00	76,96	69,90	6,61	0,45	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,47	15,91	
	17:00	80,76	73,57	6,77	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,17	79,91	5,84	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	87,34	82,23	4,83	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10	
	20:00	87,64	81,93	5,45	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10	
	21:00	82,94	78,36	4,42	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	76,57	71,90	4,44	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	71,03	66,49	4,38	0,16		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	15,89	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης