

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	65,85	65,76	0,09	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	67,03	66,97	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	67,08	67,05	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	64,22	64,22	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	62,56	62,55	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	62,16	62,14	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	62,27	62,26	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	68,72	68,71	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	79,67	79,66	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	80,77	80,76	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	77,16	77,06	0,01	0,09	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10
	11:00	78,13	77,85	0,08	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	79,67	79,13	0,13	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	82,21	81,56	0,24	0,41	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	81,08	80,46	0,41	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	80,14	79,52	0,41	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	81,25	80,90	0,14	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	85,14	84,85	0,09	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	86,79	86,66	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	85,57	85,39	0,17	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	85,30	84,98	0,32	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	81,35	81,21	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	75,17	75,04	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	70,02	69,38	0,64	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 06:40 – 07:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Καθόλη την διάρκεια της της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης