

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025			00:00	65,33	61,53	3,67	0,12		1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	16,10	16,10		
			01:00	61,68	58,40	3,17	0,11		1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,10	16,10		
			02:00	59,21	56,37	2,64	0,21		1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,08	16,08		
			03:00	57,09	54,54	2,34	0,21		1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,22	15,22		
			04:00	55,98	53,90	1,87	0,21		1	1	1	1	1			1				1	1	1	14,35	14,35		
			05:00	57,04	54,99	1,85	0,21		1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,20	15,20		
			06:00	59,66	58,74	0,71	0,21		1	1	1	1	1			1				1	1	1	16,09	16,09		
			07:00	66,31	65,70	0,40	0,21		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	15,62	
			08:00	73,46	72,93	0,33	0,19		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
			09:00	78,59	78,22	0,17	0,19		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			10:00	80,19	79,83	0,16	0,20		1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			11:00	80,02	79,42	0,39	0,20		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			12:00	81,48	80,45	0,64	0,39		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			13:00	83,40	82,21	0,84	0,35		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			14:00	82,32	81,24	0,77	0,30	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			15:00	79,99	79,08	0,71	0,21	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			16:00	80,59	79,79	0,69	0,12	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			17:00	84,93	84,33	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			18:00	90,37	89,80	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			19:00	91,79	91,01	0,63	0,15	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			20:00	92,14	91,19	0,94	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			21:00	86,19	85,48	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			22:00	79,17	78,50	0,67	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
			23:00	73,63	72,81	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 21:00 παρουσιάστηκαν προβλήματα στην τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης