

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	69,87	68,60	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	68,63	67,42	1,21	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	67,67	66,23	1,43	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,06	16,10		
	03:00	64,74	62,94	1,78	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,46	15,46		
	04:00	63,49	61,68	1,80	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,10	15,10		
	05:00	63,53	61,74	1,79	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,13	15,13		
	06:00	65,25	62,84	2,41	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,52	15,52		
	07:00	72,85	70,35	2,40	0,10	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	79,36	77,27	2,00	0,08	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	83,82	81,65	2,02	0,14	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	82,96	80,02	2,73	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	82,75	79,16	3,38	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	84,12	79,51	4,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,12	81,46	3,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	86,05	83,14	2,51	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	85,18	83,07	1,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	85,14	82,38	2,36	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	87,97	83,87	3,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	88,29	84,30	3,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	88,84	83,91	4,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	86,45	81,14	4,94	0,37	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,23	80,43	4,79	0,01	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	78,08	72,70	5,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	74,47	69,26	5,19	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης