

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
	00:00	78,41	69,59	8,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	73,84	64,69	9,15	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	70,56	61,96	8,60	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	67,61	58,36	9,08	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,08	16,10	
	04:00	65,66	57,91	7,71	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,77	16,10	
	05:00	65,62	57,82	7,77	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,85	16,10	
	06:00	67,19	59,28	7,87	0,05	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,02	16,10	
	07:00	74,97	68,43	6,47	0,07	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	81,50	71,15	10,26	0,08	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	87,71	79,80	7,82	0,08	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	89,69	80,51	8,99	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	90,66	81,31	8,96	0,38	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	93,14	85,65	7,05	0,44	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	97,23	89,67	7,15	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	98,53	88,33	9,80	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	97,38	84,99	11,97	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	98,67	86,12	12,09	0,46	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	102,73	91,25	11,08	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	108,04	98,48	9,55	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	107,57	99,97	7,59	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	104,62	96,73	7,88	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	101,51	93,47	8,03	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
22:00	96,18	88,53	7,62	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10		
23:00	93,02	86,69	6,31	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης