

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	84,79	79,17	5,61	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	79,20	73,14	6,05	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	74,92	69,13	5,78	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	72,06	65,97	6,06	0,04	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	70,00	64,41	5,53	0,05	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	69,88	63,50	6,38	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	70,61	64,66	5,75	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	79,55	74,17	5,17	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,10	16,10	
	08:00	84,49	78,81	5,47	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1					1		1	16,10	16,10	
	09:00	89,94	85,37	4,36	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	92,13	88,54	3,38	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	13,83	13,83	
	11:00	95,14	91,99	3,03	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	13,94	13,94	
	12:00	98,07	94,60	3,46	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	101,82	99,13	2,57	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	102,76	100,79	1,76	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	101,51	100,25	1,11	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	102,73	100,96	1,65	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	106,86	104,61	2,17	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	112,12	110,20	1,91	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	111,08	110,10	0,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	107,77	106,49	1,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	103,87	101,71	2,16	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	98,44	95,03	3,41	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	93,69	91,31	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης