

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,12	37,66	3,45	0,02		1	1		1	1								1	1			9,58	9,58		
	01:00	38,48	35,12	3,35	0,01		1	1		1	1									1			8,21	8,17		
	02:00	36,88	33,45	3,43	0,00		1	1		1	1									1			6,61	6,58		
	03:00	36,10	32,80	3,28	0,02		1	1		1	1									1			5,83	5,80		
	04:00	35,42	33,49	1,89	0,04		1	1		1	1									1			5,39	5,12		
	05:00	37,79	36,06	1,72	0,01		1	1		1	1									1			7,24	7,49		
	06:00	43,21	40,68	2,54	0,00		1	1	1	1	1									1			10,78	10,78		
	07:00	49,34	47,71	1,62	0,00		1	1	1	1	1									1	1		12,09	12,09		
	08:00	53,73	51,90	1,83	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	13,48	13,48		
	09:00	56,80	53,11	3,68	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,22	15,25		
	10:00	56,91	52,57	4,33	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,27	15,35		
	11:00	56,08	52,62	3,45	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	14,56	14,52		
	12:00	54,49	51,80	2,68	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	13,03	12,94		
	13:00	53,09	51,64	1,45	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	11,45	11,54		
	14:00	52,30	51,32	0,97	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	10,74	10,74		
	15:00	50,31	49,72	0,59	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	8,75	8,75		
	16:00	51,48	51,12	0,37	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	9,72	9,93		
	17:00	55,75	55,48	0,26	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	13,81	14,19		
	18:00	61,66	61,57	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,77	15,77		
	19:00	64,70	64,58	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	62,33	62,22	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,37	15,41		
	21:00	56,78	56,62	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	10,13	9,86		
	22:00	50,41	49,92	0,48	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	8,12	8,85		
	23:00	45,52	44,85	0,67	0,00		1	1	1	1	1									1	1		9,13	9,13		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης