

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	87,26	86,28	0,92	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	81,95	80,88	1,01	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	77,68	76,62	0,98	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	74,28	73,45	0,74	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	72,41	71,03	1,29	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	70,46	68,71	1,62	0,12	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,00	16,00
	06:00	71,25	68,68	2,49	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	81,88	79,10	2,73	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	90,84	88,30	2,45	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	97,73	94,95	2,67	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	100,15	96,92	3,05	0,18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	100,34	97,42	2,72	0,19	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	103,09	100,60	2,10	0,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	107,24	103,42	3,41	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	108,20	103,63	4,17	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	106,50	101,52	4,58	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	106,15	101,81	3,93	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	109,77	105,58	3,78	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	108,74	104,03	4,30	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	107,46	102,71	4,55	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	103,72	96,44	7,28	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	100,99	92,50	8,48	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	96,37	88,37	7,99	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	91,05	83,75	7,30	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 06:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης