

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Α	Χ	Π	Θ	Α	Π	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	92,64	84,52	8,11	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	01:00	87,30	79,90	7,39	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	83,08	75,42	7,65	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	03:00	79,93	72,29	7,63	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	04:00	77,79	71,29	6,49	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	05:00	77,75	71,27	6,47	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	06:00	78,73	72,31	6,41	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	07:00	86,63	79,90	6,52	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10			
	08:00	94,78	88,90	5,72	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	101,80	97,40	4,32	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	104,42	100,36	3,98	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	105,12	101,01	4,06	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	107,98	102,74	5,24	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	111,96	106,81	5,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	112,94	107,02	5,91	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	111,54	104,65	6,76	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	113,24	102,46	10,37	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	117,54	105,67	11,43	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	122,70	110,94	11,34	0,43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	121,33	109,30	11,49	0,54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	117,70	106,14	10,96	0,60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	114,74	102,92	11,19	0,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	109,48	99,96	8,89	0,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	104,70	95,45	8,85	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης