

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ρ	Ε	Χ	Ρ	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)																					
	00:00	61,16	60,87	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	01:00	56,67	56,51	0,16	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	02:00	54,94	54,82	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	03:00	53,02	52,83	0,19	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	52,11	51,93	0,19	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	05:00	53,08	52,82	0,26	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	06:00	54,10	53,99	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	56,34	56,31	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	63,55	63,39	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	69,11	68,97	0,10	0,03	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	70,42	70,23	0,12	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	15,67		
	11:00	70,92	70,24	0,29	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	12:00	72,52	71,69	0,44	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	13:00	73,85	73,00	0,46	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	14:00	73,36	72,64	0,71	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	15:00	72,45	71,68	0,73	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	16:00	74,29	73,37	0,82	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	17:00	78,84	78,37	0,38	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	18:00	84,41	83,91	0,41	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	19:00	86,25	85,81	0,33	0,10	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	86,72	85,89	0,74	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	81,55	80,67	0,74	0,13	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	22:00	75,48	74,82	0,50	0,15	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	15,74		
23:00	72,24	70,65	1,45	0,14	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 01:35 λόγω βλάβης στο ΥΒ καλώδιο παρέμεινε εκτός το νησί της Ψερίμου έως 01:45. Το διάστημα 06:45 με 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης