

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,35	16,61	3,74	0,00			1	1	1						4,07	4,03
	01:00	18,85	16,71	2,14	0,00			1	1	1						2,54	2,51
	02:00	18,39	17,42	0,98	0,00			1	1	1						2,05	2,02
	03:00	18,30	16,67	1,63	0,00			1	1	1						1,89	1,63
	04:00	17,53	17,25	0,28	0,00			1	1	1						0,46	1,21
	05:00	18,22	17,32	0,90	0,00			1	1	1						1,04	1,87
	06:00	20,65	19,35	1,30	0,00			1	1	1						1,50	4,27
	07:00	23,54	22,25	1,29	0,00			1	1	1				1		1,50	6,83
	08:00	26,85	26,01	0,84	0,00			1	1	1				4		1,50	8,36
	09:00	29,16	28,08	1,08	0,00			1	1	1				6		1,50	9,83
	10:00	28,64	28,24	0,39	0,00			1	1	1				6		1,50	9,26
	11:00	28,24	28,13	0,11	0,00			1	1	1				7		1,50	8,21
	12:00	30,32	30,28	0,04	0,00			1	1	1				8		1,50	9,47
	13:00	28,48	28,48	0,00	0,00			1	1	1				7		1,80	8,24
	14:00	26,21	25,94	0,26	0,00			1	1	1				5		6,62	7,46
	15:00	22,30	21,68	0,62	0,00			1	1	1	1			1		3,48	3,42
	16:00	22,03	21,39	0,64	0,00			1	1	1	1					3,77	3,70
	17:00	23,65	22,84	0,81	0,00			1	1	1	1					4,64	4,65
	18:00	26,02	23,64	2,38	0,00			1	1	1	1					5,24	5,41
	19:00	32,21	27,39	4,82	0,00			1	1	1	1					9,22	11,68
	20:00	32,44	26,07	6,37	0,00			1	1	1	1					12,03	12,03
	21:00	29,83	26,66	3,17	0,00			1	1	1	1					9,47	9,41
	22:00	26,57	26,39	0,18	0,00			1	1	1	1					6,20	6,10
	23:00	23,33	22,29	1,03	0,00			1	1	1	1					3,99	3,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης