

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Α Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,79	20,07	0,72	0,00			1	1		1					5,20	5,29
	01:00	19,34	18,41	0,94	0,00			1	1		1					4,38	4,36
	02:00	18,59	17,27	1,33	0,00			1	1		1					3,61	3,60
	03:00	18,19	16,67	1,52	0,00			1	1		1					3,17	3,18
	04:00	18,06	16,14	1,92	0,00			1	1		1					3,08	3,06
	05:00	18,28	16,21	2,07	0,00			1	1		1					3,22	3,26
	06:00	19,59	18,53	1,06	0,00			1	1		1					4,55	4,57
	07:00	21,34	20,56	0,78	0,00			1	1		1					6,26	6,29
	08:00	23,57	23,16	0,42	0,00			1	1	1	1					5,12	5,00
	09:00	24,72	24,15	0,56	0,00			1	1	1	1					5,24	5,25
	10:00	24,39	22,75	1,64	0,00			1	1	1	1					5,62	5,60
	11:00	24,11	21,52	2,60	0,00				1	1	1					7,59	7,78
	12:00	24,75	22,88	1,87	0,00				1	1	1					9,53	9,50
	13:00	24,66	24,27	0,39	0,00				1	1	1					9,25	9,19
	14:00	22,93	21,58	1,35	0,00				1	1	1					7,88	7,79
	15:00	21,57	20,45	1,12	0,00				1	1	1					6,44	6,41
	16:00	20,93	20,21	0,73	0,00				1	1	1					5,78	5,83
	17:00	22,82	22,60	0,22	0,00				1	1	1					6,75	6,72
	18:00	26,35	26,08	0,27	0,00			1	1	1	1					6,26	6,31
	19:00	30,89	30,22	0,68	0,00			1	1	1	1			2		9,51	9,57
	20:00	31,16	30,61	0,55	0,00			1	1	1	1			2		9,69	9,65
	21:00	28,63	27,22	1,41	0,00			1	1	1	1			1		8,09	8,04
	22:00	25,91	24,49	1,42	0,00			1	1	1	1					6,51	6,65
	23:00	23,13	21,23	1,90	0,00				1	1	1					8,08	8,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης