

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,91	19,69	1,22	0,00				1	1	1					5,87	5,81
	01:00	19,43	18,54	0,89	0,00				1	1	1					4,36	4,30
	02:00	18,72	16,74	1,98	0,00			1	1		1					4,69	4,70
	03:00	18,11	13,70	4,41	0,00			1	1		1					6,36	6,46
	04:00	17,91	16,29	1,62	0,00		1		1		1					7,15	7,15
	05:00	18,08	16,92	1,16	0,00		1		1		1					7,09	7,07
	06:00	18,89	18,37	0,52	0,00				1	1	1					4,98	4,93
	07:00	19,69	19,63	0,06	0,00				1	1	1					4,48	4,53
	08:00	21,26	21,22	0,04	0,00				1	1	1					5,87	6,08
	09:00	22,24	21,90	0,34	0,00				1	1	1					7,07	7,07
	10:00	21,60	19,99	1,62	0,00				1	1	1					6,47	6,46
	11:00	22,71	20,95	1,75	0,00				1	1	1					7,51	7,54
	12:00	24,10	22,30	1,80	0,00				1	1	1					8,91	8,92
	13:00	23,80	20,83	2,97	0,00				1	1	1					8,76	8,71
	14:00	20,95	16,93	4,01	0,00				1	1	1					5,95	5,84
	15:00	18,45	15,40	3,05	0,00				1	1	1					3,36	3,33
	16:00	18,85	15,44	3,41	0,00				1	1	1					3,67	3,68
	17:00	20,80	17,36	3,44	0,00				1	1	1					5,56	5,60
	18:00	24,71	21,32	3,39	0,00				1	1	1					9,00	9,01
	19:00	29,63	25,91	3,72	0,00			1	1	1	1					9,50	9,53
	20:00	30,18	24,59	5,59	0,00			1	1	1	1					9,67	9,71
	21:00	28,21	21,61	6,60	0,00			1	1	1	1					7,83	7,77
	22:00	25,18	17,83	7,35	0,00			1	1	1						7,99	8,16
	23:00	22,29	16,56	5,73	0,00			1	1	1						6,05	5,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης