

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,54	19,61	0,93	0,00				1	1	1					5,46	5,42
	01:00	19,20	18,21	0,99	0,00			1	1		1					5,26	5,34
	02:00	18,28	17,64	0,64	0,00			1	1		1					4,73	4,72
	03:00	17,92	17,91	0,01	0,00			1	1		1					4,37	4,36
	04:00	18,10	18,10	0,00	0,00			1		1	1					3,60	3,59
	05:00	18,69	18,69	0,00	0,00			1		1	1					3,62	3,64
	06:00	21,30	21,30	0,00	0,00			1		1	1					6,15	6,23
	07:00	24,20	24,00	0,20	0,00			1	1	1	1					5,61	5,49
	08:00	26,71	26,68	0,03	0,00			1	1	1	1					6,06	6,16
	09:00	28,38	28,35	0,03	0,00			1	1	1	1					7,83	7,84
	10:00	28,82	28,82	0,00	0,00			1	1	1	1					8,28	8,28
	11:00	28,56	28,53	0,03	0,00			1	1	1	1					8,08	8,03
	12:00	29,18	29,14	0,03	0,00			1	1	1	1					8,69	8,68
	13:00	27,37	27,37	0,00	0,00			1	1	1	1					6,89	6,88
	14:00	26,59	26,51	0,07	0,00			1	1	1	1					6,19	6,13
	15:00	24,08	23,73	0,35	0,00			1	1	1	1					4,73	4,85
	16:00	24,91	24,47	0,44	0,00			1	1	1	1					5,80	5,84
	17:00	26,77	26,53	0,23	0,00			1	1	1	1					6,18	6,23
	18:00	29,36	28,87	0,49	0,00			1	1	1	1					8,53	8,58
	19:00	34,88	34,20	0,68	0,00		1	1	1	1	1			2		11,25	11,29
	20:00	34,94	34,76	0,17	0,00		1	1	1	1	1			2		11,08	11,07
	21:00	32,13	32,02	0,11	0,00		1	1	1	1	1					9,30	9,22
	22:00	28,36	28,36	0,00	0,00		1	1	1	1	1					6,01	6,07
	23:00	24,26	24,26	0,00	0,00		1	1	1	1						5,68	5,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης