

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,43	19,96	0,47	0,00			1	1		1					4,61	4,71
	01:00	19,27	18,86	0,42	0,00			1	1		1					4,32	4,28
	02:00	18,33	17,76	0,58	0,00			1	1		1					3,35	3,34
	03:00	17,72	16,88	0,84	0,00			1	1		1					2,73	2,70
	04:00	18,04	17,46	0,58	0,00			1	1		1					3,02	3,02
	05:00	18,60	17,76	0,85	0,00			1	1		1					3,55	3,59
	06:00	20,69	19,51	1,18	0,00			1	1		1					5,61	5,65
	07:00	23,79	22,62	1,18	0,00			1	1	1	1					5,71	5,64
	08:00	24,67	23,67	0,99	0,00			1	1	1	1					4,15	4,16
	09:00	24,85	24,28	0,56	0,00			1	1	1	1					4,36	4,33
	10:00	23,68	23,53	0,16	0,00			1	1	1	1					3,15	3,20
	11:00	23,33	23,05	0,28	0,00			1	1	1	1					2,85	2,80
	12:00	23,37	22,31	1,06	0,00			1	1	1	1					2,73	2,69
	13:00	23,16	22,07	1,09	0,00			1	1	1	1					2,54	2,45
	14:00	21,49	20,79	0,70	0,00			1	1	1	1					1,30	1,34
	15:00	20,42	18,74	1,68	0,00				1	1	1					5,21	5,21
	16:00	20,99	17,84	3,14	0,00				1	1	1					5,77	5,82
	17:00	23,62	18,34	5,28	0,00				1	1	1					8,34	8,45
	18:00	27,66	21,47	6,19	0,00				1	1	1	1				10,98	11,01
	19:00	32,58	26,77	5,81	0,00			1	1	1	1					12,45	12,40
20:00	32,46	28,96	3,50	0,00			1	1	1	1					11,98	11,99	
21:00	29,90	27,08	2,82	0,00			1	1	1	1					9,49	9,47	
22:00	26,63	24,57	2,06	0,00			1	1	1	1					6,40	6,34	
23:00	23,21	20,78	2,43	0,00			1			1	1					7,82	7,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 15:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης