

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,12	18,24	1,88	0,00			1		1	1					5,19	5,15
	01:00	18,87	16,74	2,12	0,00			1		1	1					3,92	3,89
	02:00	18,12	16,69	1,43	0,00			1		1	1					3,13	3,13
	03:00	17,73	16,14	1,59	0,00			1		1	1					2,75	2,72
	04:00	18,00	16,37	1,62	0,00			1	1		1					2,79	2,80
	05:00	18,46	16,19	2,27	0,00			1	1		1					3,44	3,44
	06:00	20,65	17,76	2,89	0,00			1	1		1					5,61	5,71
	07:00	24,15	21,09	3,07	0,00			1	1		1					9,03	9,09
	08:00	25,14	21,35	3,79	0,00			1	1		1					9,71	9,64
	09:00	25,18	22,06	3,12	0,00			1	1	1	1					4,98	4,91
	10:00	24,35	21,88	2,46	0,00			1	1	1	1					3,81	3,83
	11:00	24,19	22,13	2,05	0,00			1	1	1	1					3,72	3,72
	12:00	24,82	21,07	3,75	0,00				1	1	1					6,94	7,18
	13:00	24,30	20,91	3,40	0,00				1	1	1					8,24	9,01
	14:00	23,45	21,99	1,47	0,00				1	1	1			2		1,93	6,63
	15:00	22,76	20,76	2,00	0,00				1	1	1			1		2,79	7,21
	16:00	22,83	20,17	2,67	0,00				1	1	1					7,75	7,73
	17:00	23,53	21,23	2,30	0,00				1	1	1					8,17	8,18
	18:00	27,88	26,19	1,69	0,00			1	1	1	1					7,94	7,99
	19:00	32,48	29,54	2,94	0,00		1	1	1	1	1					10,54	10,54
	20:00	32,35	29,28	3,07	0,00		1	1	1	1	1					9,55	9,51
	21:00	30,18	27,13	3,05	0,00		1	1	1	1	1					6,51	8,10
	22:00	26,45	24,02	2,44	0,00			1	1	1	1					3,44	6,84
	23:00	22,94	20,67	2,27	0,00			1	1		1					3,75	7,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 14:00 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης