

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	39,93	36,95	2,98	0,00			1	1	1	1	1				3	12,48	12,40
	01:00	37,14	34,89	2,25	0,00			1	1	1	1	1					11,20	11,15
	02:00	34,85	33,01	1,85	0,00			1	1	1	1	1					8,97	8,90
	03:00	33,01	31,30	1,71	0,00			1	1	1	1	1					7,03	7,02
	04:00	31,64	30,41	1,23	0,00			1	1	1	1	1					5,68	5,67
	05:00	31,06	29,44	1,62	0,00			1	1	1	1	1					5,09	5,07
	06:00	31,18	29,99	1,19	0,00			1	1	1	1	1				2	7,30	7,43
	07:00	34,23	32,80	1,43	0,00			1	1	1	1					5	11,36	11,45
	08:00	39,27	37,95	1,32	0,00			1	1	1	1					9	13,59	13,60
	09:00	43,46	42,26	1,21	0,00			1	1	1	1	1				9	13,14	13,23
	10:00	45,53	43,86	1,67	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	11:00	47,83	45,52	2,31	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	12:00	51,26	48,92	2,34	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	54,68	53,46	1,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	55,24	54,24	1,00	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	15:00	54,79	53,99	0,80	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	16:00	53,64	52,86	0,79	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	17:00	53,75	52,88	0,87	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	18:00	54,13	53,68	0,45	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	19:00	53,09	52,45	0,64	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	13,73	13,73
	20:00	51,47	50,62	0,85	0,00			1	1	1	1	1	1			11	13,73	13,73
	21:00	52,32	51,47	0,84	0,00			1	1	1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	22:00	50,28	49,23	1,05	0,00			1	1	1	1	1				10	13,70	13,70
	23:00	47,02	45,65	1,36	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης