

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Τ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	34,24	33,34	0,91	0,00			1	1	1	1	1					8,36	8,26
	01:00	31,87	30,78	1,10	0,00			1	1	1	1	1					5,95	5,91
	02:00	29,96	27,89	2,07	0,00			1	1	1	1	1					6,02	6,13
	03:00	28,47	26,33	2,14	0,00			1	1	1		1					6,65	6,62
	04:00	27,62	24,78	2,84	0,00			1	1	1		1					5,77	5,74
	05:00	27,29	24,60	2,69	0,00	1	1	1					1	3		3	6,48	6,51
	06:00	27,58	26,03	1,55	0,00	1	1	1					1	1		8	8,54	8,57
	07:00	30,63	29,25	1,38	0,00	1	1	1					1	3		8	9,62	9,61
	08:00	34,21	33,04	1,16	0,00	1	1	1	1				1	3		7	9,23	9,26
	09:00	37,28	36,05	1,23	0,00			1	1	1	1		1	1		7	9,34	9,58
	10:00	38,99	37,21	1,78	0,00			1	1	1	1	1				3	11,12	11,18
	11:00	40,29	38,19	2,11	0,00			1	1	1	1	1				4	12,38	12,44
	12:00	42,08	40,45	1,63	0,00			1	1	1	1	1				6	12,07	12,28
	13:00	43,67	42,81	0,86	0,00			1	1	1	1	1				7	11,70	13,73
	14:00	42,51	41,56	0,95	0,00			1	1	1	1	1		1		6	4,73	13,32
	15:00	41,46	39,76	1,70	0,00			1	1	1	1	1				6	12,14	12,83
	16:00	41,30	39,41	1,89	0,00			1	1	1	1	1				6	12,63	12,65
	17:00	42,60	41,09	1,51	0,00			1	1	1	1	1				7	13,44	13,46
	18:00	45,11	43,66	1,45	0,00			1	1	1	1	1		1		7	13,73	13,73
	19:00	46,51	44,76	1,75	0,00			1	1	1	1	1		1		8	13,73	13,73
	20:00	47,54	44,84	2,69	0,00			1	1	1	1	1		3		9	13,73	13,73
	21:00	45,63	43,35	2,28	0,00			1	1		1	1		5		11	13,73	13,73
	22:00	41,93	39,88	2,05	0,00			1	1		1	1		1		11	13,73	13,73
	23:00	38,58	37,38	1,20	0,00			1	1		1	1				10	13,40	13,38

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 14:23 με 14:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 05:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης