

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,26	19,97	0,30	0,00			1	1		1					4,89	4,90
	01:00	18,74	18,45	0,29	0,00			1	1		1					3,82	3,77
	02:00	17,77	17,50	0,27	0,00			1	1		1					2,76	2,75
	03:00	17,58	17,28	0,30	0,00			1	1		1					2,58	2,57
	04:00	17,49	17,18	0,31	0,00			1	1		1					2,47	2,47
	05:00	18,30	18,04	0,25	0,00			1	1		1					3,24	3,27
	06:00	20,64	20,34	0,30	0,00				1	1	1					4,82	4,85
	07:00	24,15	23,95	0,19	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	08:00	26,70	26,64	0,06	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	09:00	27,43	27,43	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	27,94	27,93	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	11:00	28,27	28,27	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	28,30	28,24	0,07	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	13:00	26,55	26,50	0,04	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	26,67	26,55	0,12	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	15:00	25,00	25,00	0,00	0,00			1	1	1	1					4,46	4,42
	16:00	25,13	25,13	0,00	0,00			1	1	1	1					4,51	4,53
	17:00	26,67	26,67	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	30,28	30,27	0,01	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	19:00	33,72	33,72	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	20:00	33,52	33,52	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	21:00	30,93	30,93	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	22:00	26,95	26,67	0,28	0,00			1	1	1	1					5,01	5,00
	23:00	23,41	23,12	0,29	0,00			1	1	1	1					3,10	3,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης