

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,49	19,98	0,51	0,00			1		1	1					4,79	4,93
	01:00	18,68	18,12	0,57	0,00			1		1	1					3,71	3,69
	02:00	17,98	17,44	0,54	0,00			1		1	1					2,98	2,99
	03:00	17,68	17,30	0,39	0,00			1		1	1					2,67	2,67
	04:00	17,70	17,23	0,47	0,00			1		1	1					2,70	2,69
	05:00	18,40	17,80	0,60	0,00			1		1	1					3,36	3,38
	06:00	20,87	20,09	0,79	0,00			1		1	1					4,93	4,96
	07:00	24,25	23,45	0,80	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	25,59	24,19	1,40	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	25,61	24,30	1,32	0,00			1	1	1	1					4,96	4,94
	10:00	24,56	23,75	0,81	0,00			1	1	1	1					4,09	4,09
	11:00	24,83	24,00	0,84	0,00			1	1	1	1					4,31	4,31
	12:00	24,78	23,83	0,95	0,00			1	1	1	1					4,25	4,23
	13:00	24,33	23,63	0,70	0,00			1	1	1	1					3,85	3,82
	14:00	23,12	22,47	0,65	0,00			1	1	1	1					2,66	2,64
	15:00	22,88	22,26	0,63	0,00			1	1	1	1					2,36	2,37
	16:00	22,02	21,46	0,56	0,00			1	1	1	1					1,53	1,53
	17:00	24,66	24,01	0,65	0,00			1	1	1	1					3,92	4,01
	18:00	28,30	27,48	0,81	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	32,16	31,32	0,83	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	20:00	31,90	30,97	0,92	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	21:00	29,65	28,22	1,43	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,33	24,82	1,51	0,00			1	1	1	1					4,99	4,98
	23:00	22,79	20,98	1,80	0,00			1	1	1	1					4,22	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης