

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	46,24	45,71	0,53	0,00	1	1	1	1		1	1				11	12,80	12,94
	01:00	42,59	41,87	0,72	0,00	1	1	1	1		1	1				9	13,41	13,36
	02:00	39,86	39,04	0,83	0,00	1	1	1	1		1	1				5	11,97	11,94
	03:00	37,63	36,90	0,73	0,00	1	1	1	1		1	1				3	10,68	10,67
	04:00	36,41	35,99	0,42	0,00	1	1	1	1		1	1				1	10,53	10,53
	05:00	35,39	35,08	0,31	0,00	1	1	1	1		1	1					10,25	10,22
	06:00	35,11	34,96	0,15	0,00	1	1	1	1		1	1					9,88	9,91
	07:00	38,41	37,62	0,78	0,00		1	1	1		1	1				7	12,79	12,84
	08:00	44,00	42,92	1,08	0,00			1	1	1	1			3		11	13,73	13,73
	09:00	49,89	48,97	0,92	0,00			1	1	1	1			8		11	13,73	13,73
	10:00	53,15	52,76	0,40	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	11:00	56,33	56,18	0,15	0,00			1	1	1	1	1		7		10	13,73	13,73
	12:00	59,79	59,63	0,16	0,00			1	1	1	1	1	1	8		10	13,73	13,73
	13:00	62,20	61,98	0,22	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	14:00	62,48	62,44	0,04	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	15:00	61,12	61,10	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	16:00	61,04	60,96	0,08	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	17:00	60,83	60,67	0,16	0,00			1	1	1	1	1	1	7		11	13,73	13,73
	18:00	60,98	60,74	0,24	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	19:00	59,16	58,78	0,37	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	20:00	56,65	55,94	0,71	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	21:00	57,46	56,72	0,74	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	22:00	56,57	55,88	0,69	0,00			1	1	1	1	1	1	4		11	13,73	13,73
	23:00	54,57	53,97	0,61	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 07:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης