

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,10	18,12	1,98	0,00			1	1		1					4,79	4,77
	01:00	18,64	16,58	2,07	0,00			1	1		1					3,89	3,96
	02:00	17,71	15,76	1,94	0,00			1	1		1					4,51	4,50
	03:00	17,53	15,69	1,84	0,00			1	1		1					4,31	4,30
	04:00	17,45	15,45	2,00	0,00			1	1		1					4,52	4,53
	05:00	18,06	15,94	2,12	0,00			1	1		1					3,31	3,33
	06:00	20,55	17,93	2,63	0,00			1	1		1					4,99	5,00
	07:00	23,56	21,26	2,30	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	25,56	23,29	2,26	0,00			1	1	1	1					5,01	5,00
	09:00	27,53	25,31	2,23	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	27,87	25,88	1,99	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	11:00	28,40	27,12	1,28	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	27,87	26,57	1,30	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	13:00	26,87	25,35	1,53	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	25,37	23,64	1,72	0,00			1	1	1	1					4,75	4,72
	15:00	22,92	21,06	1,86	0,00				1	1	1					4,30	4,41
	16:00	23,51	21,74	1,77	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	26,68	24,08	2,60	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	30,04	26,96	3,08	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	33,46	30,40	3,06	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	20:00	33,11	29,55	3,56	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	21:00	30,36	26,46	3,90	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,86	22,27	4,59	0,00			1	1	1	1					5,02	5,02
	23:00	23,28	19,22	4,06	0,00			1	1		1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης