

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	32,36	29,31	3,05	0,00			1		1	1	1				2	10,85	10,82
	01:00	30,24	27,33	2,91	0,00			1		1	1	1				2	9,17	9,14
	02:00	28,56	24,23	4,33	0,00			1		1	1	1					8,14	8,07
	03:00	27,34	22,68	4,66	0,00			1		1	1	1					6,86	6,84
	04:00	26,75	23,53	3,22	0,00			1		1	1	1					6,27	6,26
	05:00	26,58	23,07	3,51	0,00			1		1	1	1	1				6,05	6,05
	06:00	27,36	23,92	3,44	0,00			1		1	1	1	1				6,85	6,85
	07:00	29,86	27,88	1,98	0,00			1		1			1			6	9,53	9,61
	08:00	33,26	31,64	1,62	0,00			1		1	1	1	1			6	10,38	10,35
	09:00	36,19	33,39	2,81	0,00			1		1	1	1	1			5	13,26	13,16
	10:00	37,37	33,34	4,03	0,00			1	1	1	1	1	1			1	11,08	10,93
	11:00	38,74	34,88	3,85	0,00			1	1	1	1	1	1				12,66	12,70
	12:00	40,38	32,80	7,58	0,00			1	1	1	1	1	1				13,66	13,69
	13:00	41,67	30,77	10,90	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,06	27,98	12,07	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	38,53	25,65	12,88	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	38,01	25,22	12,78	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	38,84	26,24	12,61	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	40,72	29,44	11,28	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,74	35,41	6,33	0,00			1	1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	20:00	43,77	39,31	4,46	0,00			1	1	1	1	1	1		1	7	13,73	13,73
	21:00	42,04	38,34	3,69	0,00			1	1			1	1		1	10	13,73	13,73
	22:00	38,55	34,74	3,81	0,00			1	1			1	1			8	13,63	13,65
	23:00	34,94	29,79	5,15	0,00			1	1			1	1			4	12,43	12,37

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης