

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,46	20,17	0,30	0,00			1		1	1					3,11	3,62
	01:00	19,01	18,37	0,64	0,00			1		1	1					4,06	4,02
	02:00	17,92	16,71	1,21	0,00			1		1	1					3,21	3,30
	03:00	17,46	16,12	1,35	0,00			1		1	1					4,26	4,25
	04:00	17,15	14,52	2,63	0,00			1		1	1					4,41	4,39
	05:00	17,64	14,24	3,40	0,00					1	1					4,93	4,94
	06:00	18,26	14,55	3,71	0,00					1	1					5,03	5,03
	07:00	19,50	15,88	3,62	0,00			1		1	1					5,03	5,02
	08:00	20,22	16,82	3,40	0,00			1		1	1					4,93	4,92
	09:00	19,82	16,27	3,54	0,00			1		1	1					4,77	4,74
	10:00	19,44	15,82	3,62	0,00			1		1	1					4,46	4,44
	11:00	20,91	16,31	4,60	0,00			1		1	1					4,96	4,96
	12:00	21,50	16,62	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	13:00	21,51	16,62	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	14:00	20,37	15,54	4,83	0,00			1		1	1					5,02	5,01
	15:00	21,15	16,27	4,87	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	16:00	22,25	17,35	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	17:00	25,23	20,31	4,91	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	18:00	28,55	23,66	4,88	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	19:00	28,80	23,90	4,90	0,00		1	1		1	1			2		5,03	5,03
	20:00	28,11	23,19	4,92	0,00		1	1		1	1			1		5,03	5,03
	21:00	26,14	21,22	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	22:00	23,58	18,66	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	23:00	21,32	16,40	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης