

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	19,66	19,17	0,49	0,00			1		1	1					4,57	4,55
	01:00	18,49	18,45	0,04	0,00			1		1	1					3,51	3,48
	02:00	17,87	17,87	0,00	0,00			1		1	1					2,84	2,83
	03:00	17,32	17,32	0,00	0,00			1		1	1					2,31	2,29
	04:00	17,12	17,12	0,00	0,00			1		1	1					2,09	2,09
	05:00	17,57	17,57	0,00	0,00			1		1	1					2,51	2,52
	06:00	18,19	18,12	0,06	0,00			1		1	1					3,15	3,17
	07:00	20,47	20,38	0,09	0,00			1		1	1					4,85	4,88
	08:00	22,30	22,27	0,02	0,00			1		1	1					3,53	3,49
	09:00	20,59	20,59	0,00	0,00				1	1	1					3,40	3,64
	10:00	18,86	18,84	0,02	0,00				1	1	1					3,76	3,73
	11:00	18,17	17,98	0,20	0,00				1	1	1					3,05	3,04
	12:00	18,89	18,63	0,26	0,00				1	1	1					3,52	3,63
	13:00	21,74	21,36	0,39	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	20,81	20,25	0,56	0,00				1	1	1					4,86	4,86
	15:00	19,70	18,89	0,82	0,00				1	1	1					4,55	4,55
	16:00	21,19	20,37	0,82	0,00				1	1	1					5,01	5,02
	17:00	24,71	22,29	2,42	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	27,92	24,46	3,45	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	28,37	24,85	3,52	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	27,79	24,59	3,20	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	26,04	22,86	3,18	0,00			1	1	1	1					4,91	4,89
	22:00	23,35	20,95	2,41	0,00			1	1	1	1					4,42	4,39
	23:00	20,83	18,44	2,39	0,00			1	1		1					4,32	4,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης