

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Α Β Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,82	4,81	0,01			1	1							0,49	0,48	
	01:00	4,50	4,50	0,00			1	1							0,23	0,27	
	02:00	4,41	4,39	0,02				1							1,16	1,16	
	03:00	4,27	4,24	0,04				1							1,02	1,02	
	04:00	4,23	4,15	0,09				1							0,98	0,98	
	05:00	4,41	4,20	0,22				1							1,14	1,15	
	06:00	4,92	4,92	0,00			1	1							1,04	1,01	
	07:00	5,23	5,23	0,00			1	1							0,87	0,89	
	08:00	6,02	6,02	0,00			1	1							1,62	1,64	
	09:00	6,71	6,51	0,20	1		1	1							1,70	1,66	
	10:00	6,34	5,76	0,58	1		1	1							0,95	0,94	
	11:00	5,99	5,28	0,70	1		1	1							0,92	0,97	
	12:00	5,76	5,05	0,71			1	1							1,42	1,42	
	13:00	6,01	5,18	0,83			1	1							1,67	1,67	
	14:00	5,59	4,51	1,08			1	1							1,28	1,26	
	15:00	4,98	4,25	0,72			1	1							0,84	0,90	
	16:00	4,95	4,26	0,69				1							1,70	1,69	
	17:00	5,41	5,02	0,39				1							1,76	1,74	
	18:00	6,33	6,08	0,25			1	1							1,94	1,96	
	19:00	7,53	7,39	0,14	1		1	1							2,40	2,40	
	20:00	7,65	7,58	0,07	1		1	1							2,25	2,24	
	21:00	6,24	6,18	0,06	1		1	1							1,07	0,87	
	22:00	6,16	6,11	0,04	1		1	1							0,73	0,74	
	23:00	5,49	5,40	0,09				1	1						0,65	0,73	

Στο διάστημα 21:27 - 21:45 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης