

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	11,60	11,59	0,01	1	1		1	1						2,74	2,85
	01:00	10,75	10,69	0,06	1	1		1	1						2,50	2,23
	02:00	9,95	9,77	0,18		1		1	1						2,54	2,28
	03:00	9,35	9,15	0,20		1		1	1						1,97	1,66
	04:00	9,11	8,86	0,25		1		1	1						1,90	1,70
	05:00	8,95	8,86	0,09				1	1						2,71	2,44
	06:00	9,05	8,93	0,12				1	1						2,72	2,48
	07:00	9,94	9,74	0,20	1			1	1						2,56	2,33
	08:00	11,37	11,20	0,18	1	1		1	1						2,74	2,92
	09:00	12,88	12,78	0,10	1	1	1	1	1						2,74	3,04
	10:00	13,73	13,69	0,03	1	1	1	1	1			1	1		2,74	2,93
	11:00	14,03	14,02	0,01	1	1	1	1	1			1	1	2	2,74	2,77
	12:00	14,60	14,60	0,00	1	1	1	1	1		1		1	2	2,88	2,96
	13:00	15,33	15,33	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	2	3,02	3,02
	14:00	15,44	15,44	0,01	1	1	1	1	1		1		1	2	3,01	3,00
	15:00	14,99	14,97	0,02	1	1	1	1	1		1		1	2	2,82	2,83
	16:00	14,63	14,60	0,02	1	1	1	1	1	1			1	2	3,00	3,01
	17:00	14,68	14,62	0,07	1	1	1	1	1	1			1	2	3,03	3,03
	18:00	15,08	15,06	0,02	1	1	1	1	1	1			1	2	3,04	3,04
	19:00	15,18	15,15	0,03	1	1	1	1	1	1			1	2	3,04	3,04
	20:00	14,69	14,68	0,01	1	1	1	1	1	1				2	3,04	3,04
	21:00	14,88	14,87	0,00	1	1	1	1	1	1				2	3,04	3,04
	22:00	14,26	14,08	0,18	1	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	23:00	13,67	13,32	0,36	1	1	1	1	1	1					3,04	3,04

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00 και από τις 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης