

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,55	6,72	0,83		1	1				1,20
	01:00	6,79	5,75	1,04		1	1				1,20
	02:00	6,04	5,08	0,96			1			2	1,20
	03:00	5,59	4,79	0,80			1			2	1,20
	04:00	5,51	4,83	0,68			1			2	1,20
	05:00	5,88	5,52	0,36			1			2	1,20
	06:00	6,70	6,42	0,27			1			3	1,20
	07:00	7,19	7,01	0,17			1			4	1,20
	08:00	7,71	7,57	0,15		1	1			3	1,20
	09:00	8,27	7,58	0,69		1	1				1,16
	10:00	8,54	8,14	0,40		1	1				1,10
	11:00	8,18	7,19	0,99		1	1				1,20
	12:00	8,20	7,54	0,66		1	1				1,20
	13:00	8,11	7,50	0,61		1	1				0,91
	14:00	8,04	7,57	0,47		1	1				0,76
	15:00	8,14	7,65	0,49		1	1				0,77
	16:00	8,32	7,74	0,58		1	1				0,80
	17:00	8,43	8,07	0,36		1	1				0,80
	18:00	8,23	7,84	0,39		1	1			1	0,76
	19:00	8,60	8,29	0,31		1	1			1	0,72
	20:00	8,63	8,23	0,40		1	1			1	0,80
	21:00	7,95	7,65	0,29		1	1				0,80
	22:00	7,25	6,97	0,28		1	1				0,80
	23:00	6,88	6,54	0,35		1	1				0,75

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης