

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,42	6,11	0,31		1	1				0,80
	01:00	6,05	5,62	0,43		1	1				0,80
	02:00	4,92	4,61	0,30			1			1	0,80
	03:00	4,60	4,43	0,17			1			1	0,80
	04:00	4,54	4,18	0,36			1			1	0,80
	05:00	4,76	4,45	0,31			1			1	0,80
	06:00	5,72	5,51	0,21			1			2	0,80
	07:00	5,89	5,63	0,26			1			2	0,80
	08:00	5,97	5,72	0,25			1			2	0,75
	09:00	6,38	6,08	0,31		1				3	0,79
	10:00	6,82	6,39	0,43		1				4	0,80
	11:00	6,81	6,43	0,38		1				4	0,80
	12:00	6,94	6,63	0,31		1				4	0,80
	13:00	7,03	6,72	0,30		1	1			2	0,72
	14:00	7,40	7,06	0,33		1	1				0,80
	15:00	7,26	6,89	0,37		1	1				0,80
	16:00	7,07	6,71	0,35		1	1				0,80
	17:00	7,18	6,87	0,31		1	1				0,80
	18:00	7,66	7,33	0,33		1	1				0,75
	19:00	8,23	7,81	0,42		1	1				1,07
	20:00	8,22	7,46	0,76		1	1				1,20
	21:00	7,78	7,14	0,63		1	1				1,20
	22:00	7,21	6,70	0,51		1	1				1,12
	23:00	6,67	6,23	0,44		1	1				0,59

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και δύο σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης