

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,58	5,23	0,35		1	1				0,60
	01:00	5,04	4,72	0,32			1			1	0,60
	02:00	4,72	4,60	0,13			1			1	0,60
	03:00	4,72	4,46	0,26			1			1	0,60
	04:00	5,43	5,39	0,04			1			2	0,60
	05:00	5,38	5,31	0,07			1			2	0,60
	06:00	5,55	5,33	0,22			1			2	0,60
	07:00	5,88	5,86	0,02			1			2	0,55
	08:00	6,20	6,20	0,00		1				3	1,35
	09:00	5,84	5,81	0,03		1				3	1,40
	10:00	5,63	5,45	0,18		1				2	1,40
	11:00	5,82	5,46	0,36		1				2	1,40
	12:00	6,61	5,97	0,63		1				3	1,28
	13:00	6,61	5,73	0,88		1				3	1,40
	14:00	6,51	5,41	1,10		1				3	1,40
	15:00	6,45	5,41	1,04		1				3	1,40
	16:00	6,32	5,10	1,22		1				3	1,38
	17:00	6,55	5,45	1,11		1				3	1,33
	18:00	6,95	5,87	1,07		1				3	1,40
	19:00	7,68	6,72	0,97		1	1			2	1,40
	20:00	8,00	6,84	1,15		1	1				1,40
	21:00	7,60	6,40	1,21		1	1				1,31
	22:00	7,72	6,93	0,78		1	1				1,40
	23:00	7,22	6,46	0,76		1	1				1,40

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και τρία σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης