

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,26	6,77	0,48		1	1				2,65
	01:00	6,16	5,60	0,56		1				2	2,65
	02:00	5,55	5,44	0,11		1				2	2,65
	03:00	5,32	5,18	0,15		1				2	2,65
	04:00	4,66	4,41	0,25		1				2	2,65
	05:00	5,37	5,11	0,26		1				2	2,65
	06:00	5,60	5,40	0,19		1				2	2,65
	07:00	6,15	6,14	0,00		1				3	2,65
	08:00	6,53	6,39	0,14		1				3	2,65
	09:00	7,17	7,05	0,12		1	1			2	2,61
	10:00	7,34	7,34	0,00		1	1				2,47
	11:00	7,30	7,23	0,06		1	1				2,65
	12:00	6,62	6,62	0,00		1	1				2,65
	13:00	7,04	7,04	0,00		1	1				2,65
	14:00	7,03	7,03	0,00		1	1				2,47
	15:00	7,12	7,01	0,11		1	1				2,52
	16:00	7,73	7,63	0,10		1	1				2,65
	17:00	7,94	7,87	0,07		1	1				2,65
	18:00	8,55	8,53	0,02		1	1				2,65
	19:00	9,01	8,98	0,03		1	1			1	2,47
	20:00	8,26	8,26	0,01		1	1			1	2,56
	21:00	8,10	8,09	0,00		1	1			1	2,65
	22:00	8,09	8,09	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,43	7,29	0,14		1	1				2,65

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης