

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,02	6,96	0,06		1	1				2,65
	01:00	6,78	6,74	0,04		1	1				2,65
	02:00	6,34	6,26	0,08		1	1				2,65
	03:00	5,43	5,32	0,11		1	1				2,65
	04:00	5,09	5,04	0,05		1				2	2,65
	05:00	5,27	5,24	0,03		1				2	2,65
	06:00	5,52	5,52	0,01		1				2	2,65
	07:00	6,41	6,40	0,00		1				3	2,65
	08:00	7,00	7,00	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	7,47	7,42	0,05		1	1				2,56
	10:00	7,86	7,81	0,05		1	1				2,47
	11:00	8,02	8,02	0,00		1	1				2,65
	12:00	8,17	8,17	0,00		1	1				2,65
	13:00	8,16	8,16	0,00		1	1				2,65
	14:00	7,84	7,84	0,00		1	1				2,56
	15:00	7,75	7,75	0,00		1	1				2,52
	16:00	7,66	7,66	0,00		1	1				2,65
	17:00	8,13	8,13	0,00		1	1				2,65
	18:00	8,40	8,37	0,03		1	1				2,65
	19:00	8,98	8,76	0,21		1	1			1	2,39
	20:00	9,02	8,56	0,46		1	1			1	2,61
	21:00	8,50	8,13	0,37		1	1			1	2,65
	22:00	7,77	7,46	0,31		1	1			1	2,65
	23:00	6,52	6,36	0,15		1	1				2,65

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης