

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,00	6,00	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,25	5,21	0,04		1	1				2,65
	02:00	4,98	4,76	0,22		1	1			1	2,65
	03:00	4,82	4,46	0,36		1				2	2,65
	04:00	4,45	3,92	0,53		1				1	2,65
	05:00	5,09	4,40	0,69		1				1	2,65
	06:00	4,95	4,23	0,72		1				2	2,65
	07:00	5,51	4,41	1,10		1				2	2,65
	08:00	6,44	4,86	1,58		1				2	2,61
	09:00	6,45	4,88	1,57		1				2	2,34
	10:00	6,35	4,87	1,47		1				2	2,65
	11:00	6,35	5,13	1,22		1				2	2,65
	12:00	6,27	5,22	1,05		1				2	2,65
	13:00	6,25	5,41	0,84		1				2	2,47
	14:00	6,15	5,45	0,70		1				2	2,52
	15:00	6,08	5,45	0,64		1				2	2,65
	16:00	5,98	5,50	0,48		1				2	2,65
	17:00	6,33	6,24	0,09		1				3	2,52
	18:00	6,77	6,76	0,01		1	1			2	2,47
	19:00	7,32	7,32	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,39	7,00	0,39		1	1				2,65
	21:00	6,88	5,55	1,33		1	1				2,53
	22:00	6,32	5,35	0,97		1	1				1,10
	23:00	6,08	5,11	0,96		1	1				1,11

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης