

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,47	4,55	0,92		1	1				1,22
	01:00	4,58	3,99	0,59			1			1	0,90
	02:00	4,23	3,65	0,58			1			1	0,90
	03:00	4,17	3,59	0,58			1				0,90
	04:00	4,25	3,66	0,58			1				0,90
	05:00	4,16	3,58	0,58			1				0,90
	06:00	4,61	3,77	0,84			1				1,25
	07:00	5,24	3,92	1,31			1				1,99
	08:00	5,73	3,12	2,61			1				2,61
	09:00	5,94	3,34	2,60			1				2,65
	10:00	5,75	3,16	2,60			1				2,65
	11:00	5,98	3,56	2,42			1				2,65
	12:00	6,26	3,93	2,33			1				2,39
	13:00	6,05	3,52	2,53			1			1	2,65
	14:00	5,82	3,29	2,53			1				2,65
	15:00	5,88	3,50	2,38			1				2,65
	16:00	5,87	3,86	2,01			1				2,56
	17:00	5,88	3,79	2,09			1				2,52
	18:00	5,95	4,11	1,84			1				2,65
	19:00	6,57	4,93	1,64			1			2	2,61
	20:00	6,51	4,87	1,64			1			2	2,65
	21:00	6,58	4,69	1,89			1			2	2,39
	22:00	6,73	5,12	1,61			1			2	2,63
	23:00	6,46	5,40	1,07		1	1				1,20

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης