

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,33	6,33	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,97	5,97	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,43	5,43	0,00		1	1				2,65
	03:00	4,52	4,52	0,00		1	1				2,65
	04:00	4,62	4,62	0,00		1				1	2,65
	05:00	4,51	4,51	0,00		1				1	2,65
	06:00	4,42	4,40	0,02		1				1	2,65
	07:00	4,76	4,74	0,02		1				1	2,65
	08:00	5,52	5,49	0,03		1				2	2,65
	09:00	6,35	6,24	0,11		1	1			1	2,25
	10:00	7,21	6,99	0,22		1	1				2,61
	11:00	7,32	7,00	0,33		1	1				2,61
	12:00	7,40	7,19	0,21		1	1				2,34
	13:00	7,19	6,99	0,20		1	1				2,25
	14:00	6,77	6,51	0,27		1	1				2,30
	15:00	6,58	6,31	0,27		1	1				2,65
	16:00	5,96	5,89	0,06		1	1				0,44
	17:00	6,19	6,19	0,00		1	1				0,00
	18:00	6,72	6,56	0,15		1	1				0,22
	19:00	7,73	7,12	0,61		1	1				0,98
	20:00	7,87	6,81	1,06		1	1				1,20
	21:00	7,62	6,50	1,11		1	1				1,18
	22:00	7,11	6,15	0,96		1	1				1,08
	23:00	6,88	6,02	0,86		1	1				1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης