

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	3,36	2,31	1,05	1	1		1		1			1,11	1,11
	01:00	3,09	2,26	0,83	1	1		1		1			0,87	0,86
	02:00	2,89	2,20	0,69	1	1		1		1			0,69	0,75
	03:00	2,73	1,78	0,95		1		1		1			0,96	0,96
	04:00	2,66	1,73	0,93		1		1		1			0,93	0,93
	05:00	2,59	1,69	0,89		1		1		1			0,90	0,89
	06:00	2,60	1,74	0,87		1		1		1			0,89	0,89
	07:00	2,97	1,96	1,01		1		1		1			1,03	1,04
	08:00	3,28	2,53	0,75				1		1	1		1,08	1,08
	09:00	3,65	3,47	0,18				1		1	1	1	1,01	0,93
	10:00	3,97	3,65	0,32			1	1		1	1	1	0,88	0,89
	11:00	4,07	3,48	0,59			1	1		1	1	1	0,91	0,94
	12:00	4,21	3,51	0,70			1	1		1	1	1	0,70	1,07
	13:00	4,35	3,45	0,90			1	1		1	1	1	0,90	1,18
	14:00	4,37	3,29	1,07			1	1		1	1	1	1,12	1,19
	15:00	4,32	3,21	1,11			1	1		1	1	1	1,18	1,18
	16:00	4,39	3,28	1,10			1	1		1	1	1	1,17	1,18
	17:00	4,51	3,50	1,01			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,52	3,40	1,12			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,68	3,59	1,09			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,65	3,55	1,10			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,81	3,73	1,09			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,67	3,85	0,82	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	4,41	3,43	0,98	1		1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης